

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Санкт-Петербурга (ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.110, корп.2, лит. А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 2581,2 кв.м;

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9289 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Приморского района Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.83;

Комитет по образованию Санкт-Петербург, пер.Антоненко, д.8

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): дополнительное образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация дополнительных общеобразовательных программ; дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ; реализация программ профессионального обучения; реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 1090 человек

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые (родители, законные представители детей) в качестве посетителей учреждения

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К, О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, директор ГБУ ДО «Молодёжный творческий Форум Китеж плюс» Кендыш Ирина Алексеевна, с одной стороны, действующий на основании Устава и доверенное лицо Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» (сокращённое наименование СПб ООВБД «Инвалиды войны») Кунец Игорь Олегович с другой стороны, действующий на основании Доверенности №3 от 10.10.2018, срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: да, не соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: да, не соответствует О
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствуют К, О
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте 0,75-1,2 м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К, С, О, У
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Молодёжный творческий Форум Китеж плюс» Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 110, корп.2 литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	С, О, К	На пути движения к калитке и от неё перепад высот от 0,04 до 0,15 м. и не оборудован съездом. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Принятые меры: Порядком обслуживания инвалидов в учреждении предусмотрен въезд инвалидов на кресло-коляске и др. категорий инвалидов, испытывающих трудности в передвижении через специально открываемые ворота с помощью сотрудника учреждения, ответственного за сопровождение инвалидов к месту получения услуг. Предусмотрен допуск в учреждение собаки-проводника.	Приказ № 1510-р от 01.09.2017 Приказ №2029-р от 31.08.2018
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	К, О, С	Отсутствует выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничного марша. Лестница дублируется пандусом с ненормативным углом наклона (при высоте 1,1 м длина марша пандуса 5,6 м). Пандус имеет колесоотбойные устройства высотой менее 0,1 м.	

		<p>Пандус не имеет поручней с двух сторон на высоте 0,85-0,92 м. и 0,7 м. Поручни входной лестницы и пандуса не отвечают требованиям ГОСТ Р 51261-99. Отсутствует смотровая панель в полотне наружной двери, доступной для МГН. Наружная дверь имеет высоту элемента порога 0,05 м. Принятые меры: у входной двери размещена табличка на контрастном фоне с номером телефона для вызова сотрудника, оказывающего помощь в передвижении, вход в здание осуществляется с сопровождением сотрудника учреждения.</p>	
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
	С, О, К	<p>Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность участков пола на путях движения перед дверными проёмами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей. Отсутствует разметка контрастной цвету окружающего пространства краской зоны «возможной опасности» с учётом проекции движения дверного полотна. Некоторые дверные проёмы в помещения имеют высоту порогов (перепад высот) более 0,014 м. внутренняя лестница на второй этаж не оборудована подъёмным устройством. Отсутствует доступность второго этажа для инвалидов – колясочников. Боковые края ступеней лестницы, не примыкающие к стене, не имеют бортиков или других устройств, предотвращающих соскальзывание трости или ноги. На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Поручни внутренних лестниц не отвечают требованиям ГОСТ Р 51261-99. Отсутствует обозначение эвакуационным знаком «зон безопасности» для инвалидов и пути движения к этим зонам. Наружная эвакуационная лестница оборудована пандусом с ненормативным углом наклона (высота 1,1 м длина марша 3,6 м). Пандус не оборудован поручнями. Поручни лестницы не соответствуют требованиям ГОСТ Р 21261-99. Ступени наружной эвакуационной лестницы не имеют противоскользящего покрытия. Принятые меры: согласно принятому Порядку обслуживания инвалидов на объекте, инвалиды категории «К» обслуживаются только на уровне первого этажа. Остальные категории инвалидов и МГН перемещаются в здании с помощью сотрудников, ответственных за сопровождение инвалидов.</p>	
4		<p>Зона: места обслуживания инвалидов</p>	
	К, С, Г, О, У	<p>Во всех помещениях отсутствует световая сигнализация об эвакуации в случае ЧС. Отсутствуют средства звукоусиления для инвалидов категории Г. Принятые меры: сопровождение ответственными сотрудниками</p>	

		учреждения. Порядок обслуживания инвалидов в учреждении предусматривает допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	С, Г, О	Дверной проём универсальной кабины уборной составляет 0,65 м, высота элемента порога 0,04 м. Размер универсальной кабины менее 2,2 x 2, 25 м (ширина x глубина), в ней отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, крючки для костылей и одежды, унитаза не оборудован опорой для спины. У двери отсутствует специальный (в т.ч. рельефный) знак, в кабине отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с дежурным персоналом, над входом в доступный сан.узел отсутствует световой мигающий оповещатель, срабатывающий при нажатии тревожной кнопки. Выключатель установлен на высоте 1,8 м от уровня пола. Принятые меры: сопровождение инвалидов сотрудником учреждения. Для инвалидов-колясочников доступный сан.узел. отсутствует.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	С, О, К, Г, У	Вход на земельный участок не оборудован доступными для МГН элементами информации об объекте. На путях движения отсутствует система средств информационной поддержки и навигации. Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов), а также перед входами во внутренние помещения. Принятые меры: сопровождение ответственными сотрудниками учреждения. Вся необходимая информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.	
Дополнительные меры (при наличии)			
		«Положение об обеспечении доступности для инвалидов объекта и услуг».	Приказ №1510-р от 01.09.2017
		«Дорожная карта» объекта, Программа обучения сотрудников правилам обслуживания инвалидов на объекте	Приказ №1509-р от 01.09.2017
		Журнал инструктажей сотрудников по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и услуг.	Приказ № 376/1-р от 04.04.2016
		На зам. директора по УВР Журавлёву Е.В. возложены обязанности организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, на педагогов доп. образования обязанности по сопровождению инвалидов на объекте. Утверждены дополнения к должностным обязанностям сотрудников,	Приказ №2029-р от 31.08.2018

		связанных в процессе своей деятельности с обслуживанием инвалидов. Утверждена Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте.	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

- На входе на участок разместить табличку на контрастном фоне с информацией об объекте и телефоном (дублируемым шрифтом Брайля), по которому можно обратиться за помощью или кнопку вызова персонала (п. 5.1.1. СП 59.13330.2016).

- На калитке разместить знак, указывающий на доступность входа для инвалида, калитку выделить цветом, отличным от цвета ограждения, внутри здания разместить указатели путей эвакуации инвалидов (п.6.5.1 и п. 6.1.7 СП 59.13330.2016)

- Для преодоления порогов дверных проёмов внутри помещения приобрести инвентарный пандус (п. 6.1.3 и п. 6.2.9 СП 59.13330.2016).

- Оборудовать универсальную кабину уборной крючками и поручнями, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, а также табличкой, выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Предусмотреть открывание двери кабины снаружи (пп. 6.3.6; 6.3.9. СП 59.13330.2016).

- Обеспечить официальный сайт <http://kitejplus.ru/> учреждения версией для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» и разместить на нём в разделе «Доступная среда» информацию о недоступности для инвалидов-колясочников в здании этажей, выше первого, а также недоступности для них сан.узла (Приложение к распоряжению №689-р от 14.11.2017 Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга).

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



Доверенное лицо
СПБ ООВБД «Инвалиды войны»



Кунец И.О.

16.11.2018

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов.